




ОАО "ЛИВГИДРОМАШ"
РОССИЯ 303851 г.Ливны Орловской обл.
ул. Мира, 231



АЯ 45

ЭЛЕКТРОНАСОС
Н1В 2,5/2 Бурун

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
26 ТНП.00.000 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Электронасос Н1В 2,5/2 Бурун предназначен для перекачивания воды температурой до 35 °С, а также жидкостей, содержащих механические примеси по массе до 5 % и размером до 2 мм.

Электронасос выпускается в однофазном исполнении на напряжение 220 В и в трехфазном исполнении на напряжение 380 В.

Электронасос может использоваться для поливных работ, очистки различных емкостей в бытовых условиях, в технологических процессах, кроме питьевого водоснабжения.

Электронасос не предназначен для эксплуатации во взрыво и пожароопасных помещениях.

Электронасос относится к изделиям общего назначения вида 1, восстанавливаемый по ГОСТ 27.003-90.

Климатическое исполнение У1.1 ГОСТ15150-69.

Режим работы продолжительный.

Электронасос сертифицирован на соответствие

ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98.

Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ45.В04302.

Действителен до 14.06.2009г.

Выдан Сертификационным Центром НП «СЦ НАСТХОЛ».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики электронасосов на номинальном режиме работы указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Типоразмер электронасоса	
	Н1В 2,5/2-220	Н1В 2,5/2-380
Параметры энергопитания	1 ~ 220 В, 50 Гц	3 ~ 380 В, 50 Гц
Давление насоса , (P max). МПа (кгс/см ²)	0,25 (2,5)	
Подача при давлении о МПа, м ³ /ч ,	3,6	
Подача при давлении насоса P max, м ³ /ч	1,2	
Синхронная частота вращения, с ⁻¹ (об/мин.)	50 (3000)	
Номинальная мощность двигателя, кВт	0,55	0,75
Высота самовсасывания, м	5	
Предельная вязкость, мПа с	1000	
Ток, А	3,7	1,4
Класс нагревостойкости	F	
Масса, кг, не более	12,5	12,2
Длина шнура питания, м	1,7	-
Примечание – Допустимое отклонение подачи минус 10%, по току +15 %, предельное отклонение напряжения питающей сети + 10 % минус 5 %, частоты тока ±2 %.		

1.2.2 Габаритные размеры и устройство электронасосов приведены на рисунке 1 .

1.2.3 Напорная характеристика приведена на рисунке 2.

1.2.4 Показатели надежности электронасоса указаны в разделе 4, при этом: - критерием отказа электронасосов является прекращение подачи воды или снижение подачи воды более чем на 25% от номинального значения, а также увеличение утечек через уплотнение сверх допустимых.

1.3 Состав изделия

1.3.1 В комплект поставки входит :

- электронасос - 1 шт.
- штуцерное соединение - 2 шт.
- фильтр - 1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.
- упаковка - 1 шт.

*Запасные части:

- обойма* - 1 шт.
- винт рабочий* - 1 шт.
- манжета 1.1-30x52-2-2 * - 1 шт.

* по требованию заказчика за отдельную плату

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Электронасос состоит из электродвигателя 6 и насосной части.

1.4.2 Насосная часть состоит из корпуса 1, рабочего винта 2, подвижной резиновой обоймы 3 и фонаря 4.

Рабочий винт жестко закреплен на валу двигателя при помощи клея «Loctite».

1.4.3 Обойма имеет двухзаходную винтовую поверхность, ход которой равен удвоенному шагу рабочего винта.

1.4.4 Рабочий винт насоса однозаходный, любое его поперечное сечение представляет круг, центр которого сдвинут относительно оси на величину эксцентриситета.

1.4.5 При вращении рабочего винта в обойме жидкость перемещается в замкнутых объемах между рабочим винтом и обоймой, при этом осуществляется ее подача.

1.4.6 Хвостовик рабочего винта уплотняется манжетой 7.

1.4.7 На валу электродвигателя установлено отбойное кольцо .


1.4.8 Для слива утечек через уплотнение в фонаре предусмотрено отверстие.

1.4.9 Электронасос устанавливается на резиновых амортизаторах .

1.4.10 Конструкцией электронасоса предусмотрена ручка 5 для транспортировки.

1.4.11 Запуск электронасоса однофазного исполнения осуществляется посредством пускового устройства, смонтированного на шнуре питания. Пусковое устройство имеет пусковую кнопку, пусковой конденсатор, реле для защиты электродвигателя от перегрузок и армированный шнур питания для подключения к однофазной сети.

1.4.12 Электронасос в трехфазном исполнении подключается к сети питания через автоматический выключатель (в комплект поставки не входит).



Пусковое устройство для однофазного исполнения




Схема подключения для трехфазного исполнения




Рисунок 1 – Устройство электронасоса Н1В.

1 – Корпус; 2 – Винт рабочий; 3 – Обойма; 4 – Фонарь; 5 – Ручка; 6 – Электродвигатель; 7 – Манжета.




Рисунок 2 – Характеристика электронасоса

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Знаки и надписи на электронасосе Н1В 2,5/2 Бурун означают:



- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя



- знак соответствия (при наличии права на его применение);

Электронасос Н1В2,5/2 Бурун ТУ 26-06-1622-92 - условное обозначение электронасоса.

380 В	- номинальное напряжение;
3	- число фаз;
~	- род тока ;
50 Гц	- номинальная частота тока;
1,4 А	- ток ;
Q max 3,6 м ³ /ч	- максимальная подача ;
Pmax 4,0кгс/см ²	- предельное давление ;
35 °С	- максимальная температура жидкости;
IP54	- степень защиты;
№	- номер электронасоса;
	- год выпуска.

1.5.2 На электронасосе в трехфазном исполнении направление вращения ротора обозначено стрелкой.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ЭЛЕКТРОНАСОС ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

2.1.2 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАСАТЬСЯ ВКЛЮЧЕННОГО В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ЭЛЕКТРОНАСОСА.

2.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ ЭЛЕКТРОНАСОС В ВОДУ.

2.1.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСА В ОДНОФАЗНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ПОВРЕЖДЕННЫМ ШНУРОМ ПИТАНИЯ.

При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

2.1.5 Подключение электронасоса в трехфазном исполнении допускается только через автоматический выключатель, настроенный на номинальный ток (в комплект поставки не входит).

2.1.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕНОС ЭЛЕКТРОНАСОСА ЗА ШНУР ПИТАНИЯ.

ЭЛЕКТРОНАСОС СЛЕДУЕТ ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО ЗА РУЧКУ.

2.1.7 В процессе эксплуатации электронасоса внешние утечки жидкости через уплотнение вала не должны превышать 0,03 л/ч.

В случае превышения внешних утечек необходимо заменить уплотнение.

2.2. Подготовка к использованию

2.2.1 ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОНАСОС С ОДНОФАЗНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ СНАБЖЕН ПУСКОВОЙ КНОПКОЙ. ЗАПУСК И ОСТАНОВКУ ЭЛЕКТРОНАСОСА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО НАЖАТИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КНОПКИ «ПУСК» и «СТОП», ПРИ ЭТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ КНОПКОЙ «ПУСК» НЕ БОЛЕЕ 2-х СЕКУНД. КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНИЙ НЕ БОЛЕЕ 10 В ЧАС.

2.2.2 Рабочее положение электронасоса – горизонтальное.

Возможный вариант установки электронасоса при эксплуатации приведен на рисунке 3.

2.2.3 Завернуть штуцер 2 во входное отверстие электронасоса 3, предварительно смазав резьбу масляной краской или другими герметиками.

2.2.4 Со стороны всасывания установить на штуцер всасывающий шланг 4 с фильтром 5 и закрепить хомутом 1 .

2.2.5 Залить электронасос через нагнетательное отверстие около 300 г воды (до заполнения полости) , необходимой для смазки рабочих органов в начальный период пуска.

2.2.6 Установить напорный шланг и закрепить хомутом (в комплект поставки не входят).

2.3 Порядок работы

2.3.1 Опустить всасывающий шланг в перекачиваемую жидкость и подключить электронасос к сети.

2.3.2 Главное условие успешного запуска и работы электронасоса – обеспечение герметичности соединения штуцера и всасывающего шланга.

2.3.3 При перекачивании загрязненной воды перед запуском электронасоса производить очистку фильтра.

2.3.4 При последующих пусках электронасоса заливка воды не обязательна, так как в полости остается достаточное количество жидкости.

2.3.5 Эксплуатация электронасоса допускается в пределах рабочего интервала.




Рисунок 3 – Схема установки электронасоса

2.4 Возможные неисправности и способы их устранения

2.4.1 Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1. Электронасос не запускается, срабатывает тепловое реле.	1. Электронасос не залит водой. 2. Большое падение напряжения в сети. 3. Загрязнение рабочих органов механическими примесями.	1. Снять напорный шланг и залить через штуцер воду. 2. Повысить напряжение. 3. Произвести разборку электронасоса.
2. Электронасос не всасывает воду	1. Нет герметичности во всасывающей линии, подсасывается воздух. 2. Электронасос не залит водой. 3. Высота до уровня жидкости более 5 м .	1. Уплотнить резьбу штуцера герметиком, подтянуть хомут. 2. Снять напорный шланг и залить через штуцер воду. 3. Установить электронасос ближе к уровню жидкости.
3. Электронасос греется, часто останавливается из-за срабатывания теплового реле.	1. Большое сопротивление напорной сети. 2. Нарушение работы блока управления пуском электродвигателя, выход из строя конденсаторов.	1. Устранить сопротивление. 2. Произвести ремонт в ремонтной мастерской или направить электронасос на предприятие-изготовитель

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 После работы электронасоса в воде с большим содержанием механических примесей его необходимо на непродолжительное время запустить в чистой воде с целью очистки рабочих органов.

3.1.2 В случае продолжительного бездействия электронасос следует просушить, закрыть входные отверстия заглушками .

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Средний ресурс до капитального ремонта не менее 2500 часов в течение срока службы не менее 2,5 лет, в том числе срок хранения 2 года под навесом с умеренным и холодным климатом в условно чистой атмосфере 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69).

Средняя наработка на отказ не менее 1000 часов.

Среднее время восстановления не более 1,5 часов.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантии изготовителя – 12 месяцев со дня продажи.

Если в течение гарантийного срока в электронасосе обнаружены дефекты по вине изготовителя, потребителю следует обратиться на предприятие-изготовитель по адресу:
303851 г.Ливны Орловской обл., ул.Мира 231 ОАО «Ливгидромаш», ОТК.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Для длительного хранения электронасос следует промыть в чистой воде и просушить.

5.2 Хранить электронасос следует в сухом помещении вдали от отопительных приборов.

5.3 Температура хранения от плюс 40 до минус 50 °С.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Электронасос не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

6.2 Утилизацию электронасоса производить любым доступным методом.

6.3 Сведения о наличии драгоценных материалов и цветных металлов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Номер рисунка, позиции	Масса, кг
Алюминий АК 12 ГОСТ 1583-93	рисунок 1	0,5

6.4 Сведения по содержанию драгоценных материалов и цветных металлов на комплектующее оборудование приведены в эксплуатационной документации на это оборудование.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ

Электронасос Н1В 2,5/2_____Бурун зав. №_____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТУ26-06-1622-92, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П. _____

Личная подпись

расшифровка подписи

Год, месяц, число

Цена _____